

长子县 政府采购计划书

ZFCG-140428-2023-6-000268

长子县第四中学校

你单位编报的《长子县 政府采购计划书》已备案（核准），请凭本计划书按相应的组织形式、采购方式实施采购，并注意维护本单位的合法权益。

采购单位名称	长子县第四中学校	联系人	冯建江
采购计划文号	ZFCG-140428-2023-6-000268	联系电话	13935593422
项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金		
项目编号	14042823042T200001112		
采购内容	教室内护眼灯		
规格型号或技术参数	1、LED教室灯功率 $36\pm 5W$ ，功率因数 ≥ 0.90 。 2、LED教室灯色温在 $5000\pm 300K$ 区间，色容差 < 5 ， 3、LED教室灯显色指数 $Ra \geq 90$ ，特殊显色指数 $R9 \geq 50$ 。 4、LED教室灯光生物安全检测为“无危险类”。 5、LED教室灯蓝光危害等级为RG0。 6、LED教室灯“闪烁”项目检测为无显著影响。 7、LED教室灯短期闪烁指数按IEC TR 61547-1的规定测得的 $Pst_{lm} \leq 1$ 。 8、为了提高教室整体空间照明光环境舒适度，LED教室灯光通量（G90-G180）或向上光通量占总光通量比例 $\geq 10\%$ 。 9、为使教室达到最佳照度均匀度与防眩效果，LED教室灯光束角（1/2峰值光强夹角）或半峰边角（50%）在C0-180面限于 $76^\circ \pm 2^\circ$ ；在C90-270面限于 $76^\circ \pm 2^\circ$ 。 10、鉴于教室场所上课期间不间断照明需求，LED教室灯的控制装置采用外置方案，易于徒手更换。为了加强LED教室灯的控制装置阻燃能力，阻燃 $\leq V0$ 等级，分外盒、内盒；外盒长度 $\leq 155MM$ ，宽度 $\leq 75MM$ ，最高面高度 $\leq 40MM$ ；内盒长度 $\geq 110MM$ ，宽度 $\geq 65MM$ ，最高面高度 $\geq 25MM$ 。		
备注			
采购目录	A02061908 室内照明灯具	数量	372
计量单位	套	参考单价	881.72
预算控制金额			
资金类型		金额（元）	
财政拨款资金		328000.00	
组织形式	分散采购	采购方式	竞争性磋商
是否适宜中小企业		是	
专门面向中小企业预留金额	328000.00	其中：专门面向小微企业预留金额	0.00
是否进口	否	是否高校/科研采购	
项目备案情况			
操作时间	操作人	操作记录	备注
2023年05月19日	冯建江	发起采购计划申请审核流程	