

长子县发展和改革委员会

长子发改审字〔2022〕8号

长子县发展和改革委员会 关于长子县城乡供水一体化项目南源集中 供水改扩建工程可行性研究报告 (代项目建议书)的批复

长子县水利局:

你单位关于报送长子县城乡供水一体化项目南源集中供水改扩建工程可行性研究报告的请示及相关资料收悉。经组织专家评审,提出如下批复意见:

一、建设规模及内容:新建提水泵站一座、净水处理房1座、500m³清水池1座、2000m³蓄水池2座、提水管线7.54km、配水管线107.87km以及配套的智慧水务测控系统、应急备用水源工程等。

-1-



扫描全能王 创建

二、总投资及资金来源：该项目估算总投资 15419 万元（其中：建设工程费用 12843.09 万元、其他费用 1847.66 万元、工程预备费 728.24 万元），资金来源为申请上级资金及县财政配套解决。

三、建设地址：长子县大堡头镇、南漳镇、南陈乡。

四、项目编码：2202-140428-89-01-909445

五、建设工期：2 年。

六、该项目已取得县自然资源局《关于长子县农村供水城乡供水一体化项目南源集中供水改扩建工程拟用地的情况说明》；县行政审批局《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第 140428202200002 号）。

七、根据《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展和改革委员会令 第 44 号）等相关文件要求，年综合能耗消费量不满 1000 吨标煤，且年电力消费量不满 500 万千瓦时的固定资产投资项 目，不再单独进行节能审查。

八、接文后，严格按照基本建设程序组织实施，抓紧办理有关手续并尽快编制项目初步设计报我局审核，同时按照《政府投资条例》（国务院令 第 712 号）规定，通过在线平台如实报送项目开工、建设、竣工等基本信息。

附：长子县建设项目招标方案和不招标申请核准表（2022-06）

长子县发展和改革和科学技术局

2022 年 2 月 15 日



扫描全能王 创建

长子县建设项目招标方案和不招标核准表

核准号：2022-06

项目名称	长子县城乡供水一体化项目南源集中供水改扩建工程			建设单位	长子县水利局		
	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	委托招标	自行招标	公开招标	邀请招标	
勘察	核准	——	核准	——	核准	——	——
设计	核准	——	核准	——	核准	——	——
建安工程	核准	——	核准	——	核准	——	——
监理	核准	——	核准	——	核准	——	——
招标公告发布媒介		山西招投标网 (www.sxbid.com.cn)					

核准意见：

- 一、该项目为使用国有资金投资项目（关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目），属于依法必须招标的项目；
- 二、根据《必须招标的工程项目规定》（国家发改委第16号令），项目勘察、设计、建安工程、监理单项合同估算额达到强制招标的规模标准，应委托公开招标；
- 三、该项目应委托具备资质的招标代理机构进行招标；
- 四、该项目招标公告必须在山西招投标网发布；
- 五、该项目应在山西省评标专家库（或长治网络终端）随机抽取评标专家；
- 六、建设单位和委托的招标代理机构应严格按核准意见进行招标；
- 七、招标过程接受长子县招投标领导小组办公室监督。

长子县发展和改革委员会（章）

