

长子县发展和改革委员会

长子发改函字〔2022〕38号

长子县发展和改革委员会 关于同意长子县城乡供水一体化项目岚源 集中供水改扩建工程高位蓄水池 设计调整的函

县水利局：

你局《关于长子县城乡供水一体化项目岚源集中供水改扩建工程高位蓄水池设计调整的请示》收悉，我局已对该项目可研、初设进行了批复。在施工图设计中发现，原设计的高位蓄水池位置高程较低，不能满足输配水管道末端供水压力。为降低项目施工成本、解决征地问题，按照项目施工现场实际情况和工程需求，同意你局提出的设计调整，将新建高位蓄水池设计为下埋式建筑，蓄水池上方覆土80cm，永久占地改为临时占地。调整后项目投资规模不发生改变，原批复文件其他内容均有效。

长子县发展和改革委员会

2022年10月27日